ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37839 ОТ 28.10.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 3 по адресу: 403806, Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, «Лосиновка» (Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области), по органолептическим показателям (цветность, мутность, запах, привкус), по санитарно-химическим показателям (сухой остаток (общая минерализация), перманганатная окисляемость, аммиак и ионы аммония (суммарно), нитрит-ион, нитрат-ион, фторид-ион, железо общее, хлорид-ион, сульфат-ион, цинк, кадмий, медь, свинец, мышьяк, ртуть, марганец, алюминий, молибден, фенолы (общие и летучие), гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ), 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), жесткость) **соответствует** требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.14 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Фактические результаты испытаний исследованной пробы воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной из скважины № 3 по адресу: 403806, Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, «Лосиновка» (Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области) составили: 4,4-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) – менее 0,0001 мг/дм^3.

Главный врач _____ / Коваленко А.Ю. / _____

должность ФИО подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37840 ОТ 28.10.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 3 по адресу: 403806, Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, «Лосиновка» (Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области), по микробиологическому показателю - индекс БГКП относится к источнику 1-го класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Главный врач _____ / Коваленко А.Ю. / _____

должность ФИО подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39303 ОТ 21.11.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 3 по адресу: 403806, Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, «Лосиновка» (Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области), по показателям радиационной безопасности (удельная суммарная альфа активность, удельная суммарная бета активность, удельная активность радона-222) **соответствует** требованиям таблицы 3.12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач _____ / Коваленко А.Ю. / _____

должность ФИО подпись

МП