Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес	Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс	+7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет	40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Бурлук «Гора» №1961;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Бурлук «Гараж» №4546;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Бурлук «Школьная» №6664;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Бурлук «Масляная» №1951

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.1

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес	Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс	+7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет	40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:
В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.1-ВдПит М-207.4-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:
На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.1
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Романово «Центральная» №41 Р;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Романово «Овцекомплекс» №7754

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.2

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.5-ВдПит М-207.6-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.2
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
– Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Сосновка «Сосновская» №01224

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.3

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.7-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.3 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене Органа инспекции — **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мирошники «Школа» №66-Ф;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мирошники «Новостройка» №2207

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.4

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.8-ВдПит М - 207.9-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.4
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Слюсарево «ПТО» №103 Р;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мирошники «Школа» №34 Р

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.5

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.10-ВдПит М - 207.11-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.5 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, Ст. Лапшинская №6618;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, Ст. Лапшинская №1

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.6

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.12-ВдПит М - 207.13-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.6
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Попки «Лосиновка» №3;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Попки «Жигарева 1» №42 Р;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Попки «Жигарева 2» №2

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.7

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.14-ВдПит М - 207.16-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.7
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мокрая Ольховка «ст. Неткачево 1» №1646;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мокрая Ольховка «ст. Неткачево 2» №1596;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Мокрая Ольховка НПС №6687
-

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.8

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- **№ 207.17-ВдПит М - 207.19-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.8
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

/Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
– Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Крячки №7772

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.9

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.20-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.9

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
– Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Неткачи №5941

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.10

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.21-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.10 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Купцово, №02302;
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Купцово «Каптаж»

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.11

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.22-ВдПит М - 207.23-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.11 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес: Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс: +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет: 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации: № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Технический директор
Органа инспекции ООО «Тема»

_____ /Мороз А.В./
«05» мая 2026 г.
м.п

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (измерений)

Основание для проведения инспекции: Договор с ООО ГК «ДНиТ» от 01.03.2024 № 01-2024
Дата(ы) проведения инспекции: 05.05.2026г.

Заявитель: ООО ГК «ДНиТ»;
Юридический/фактический адрес: Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.88, офис 3.4;

Объект экспертизы: Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Наименование организации, у которой отбирались пробы, юридический/фактический адрес: Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, д. 122, оф. 14 / 403801, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Мира, 45

Место отбора проб:
- Муниципальное Бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская обл., Котовский район, С. Племхоз №6528

На экспертизу представлены документы:
Протокол результатов испытаний воды, выполненный Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АУ35), от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.12

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:
Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения
Органа инспекции ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»

Фактический адрес — Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
Телефон, факс — +7 (8442) 527-001, +7 (917) 720-1226
Расчетный счет — 40702810111000018775 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК г. Волгоград
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647
Аттестат аккредитации — № RA.RU.710209 от «31» марта 2017 г.

Анализ представленных на экспертизу документов:

В ходе проведенной экспертизы протоколов лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) установлено, что в исследованных пробах воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения:

- № **207.24-ВдПит М** санитарно-бактериологический показатель (*Индекс БГКП)* не превышает гигиенических нормативов, установленных в разделе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что результаты лабораторно-инструментальных испытаний (измерений) в протоколах, выполненных Измерительной лабораторией ООО ГК «ДНиТ», от 24.04.2026 № ВдПит М-26.207.12 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям:

- раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела IV (п. 75) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертизу провел(и):

Врач по общей гигиене
Органа инспекции **Плаван В.В.**

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на 2 страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчику, один экземпляр – ООО «Тема»